





PARTICOLARE CAVIDOTTI

CAVIDOTTI IN STRADA ASFALTATA
TUBI INTERRATI E IN BAULETTO CLSCAVIDOTTI IN STRADA BIANCA
TUBI INTERRATI E IN BAULETTO CLSCAVIDOTTI IN TERRENO VEGETALE
TUBI INTERRATI E IN BAULETTO CLS

PARTICOLARE SOSTEGNO IN ADIACENZA DELLA RECINZIONE


PIANTA

TIPO FONDAZIONE	Dimensioni (in cm)				
	a	b	c	d	Ø
	100x100	120	10	80	20




PARTICOLARI DI SCAVI, REINTERRI E POZZETTI PER LA POSA DI CAVIDOTTI IN CONDIZIONI NORMALI

POZZETTO





Tipo pozzetto (dim. esterne)	BOTOLE
50 x 50 x 70	B125 per marciapiedi/ C250 per strade e parcheggi, botola in ghisa
60 x 60 x 70	B125 per marciapiedi/ C250 per strade e parcheggi, botola circolare in ghisa

FONDAZIONE TIPO PER PALI DI ALTEZZA FINO A 7 m



PARTICOLARI PER BAULETTO DI QUADRO DI COMANDO

LARGHEZZA DELLO SCAVO IN FUNZIONE
DEL NUMERO E DEL DIAMETRO DEI TUBI
IN BAULETTO DI CLS INTERRATI

L	N° massimo e diametro massimo dei tubi che formano UNO STRATO
0,35	1Ø125
0,50	2Ø125


RAGGIO DI CURVATURA CORRETTO :



RAGGIO DI CURVATURA ERRATO :

Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni
e le dimensioni del pozzetto devono essere tali da rispettare
il raggio minimo di curvatura dei cavi.GIUNZIONE RAPIDA IN GEL DI TIPO DERIVATO
CON USCITA A 30° PER CAVI ESTRUSI 0.6/1 KVPrestazioni elettriche: CEI EN 50393,
CEI 20-33, in Classe 2 secondo la norma
CEI 674-8.Non propagazione della fiamma:
CEI 20-35, IEC 332-1, HD 405-1.Grado di protezione secondo la norma
CEI EN 60529 (CEI 70-1) e IEC 529:
superiore a IP 68.

Comune di Sant'Arpino

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE, REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURA TELEMATICA PER BANDA ULTRALARGA E IMPIEGO DI SOLUZIONI
TECNOLOGICHE INNOVATIVE, PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Il Progettista		Responsabile del Settore Tecnico	
UTC			
ELABORATO	DESCRIZIONE	REV.	DATA
B.03	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1	